

高輝度蓄光式誘導標識

壁用 [標識区分：A200級・A100級]



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-013号)

避難口誘導標識

材質：高輝度蓄光樹脂層 + アルミフレーム
サイズ：120×360㎜ 厚み 2.8㎜
フレームサイズ (130×384㎜)

通路誘導標識

材質：高輝度蓄光樹脂層 + アルミフレーム
サイズ：100×300㎜ 厚み 2.8㎜
フレームサイズ (110×324㎜)



FRG-AP01

FRG-AP03



FRG-AP05



FRG-AP06



FRG-AP02

FRG-AP04



FRG-AP07

残光輝度性能

標識区分：A200級・A100級
試験条件：Jisz9107規格準拠
励起：D65常用光源200L×20分

| 経過時間(分) | 残光輝度(mcd/m ²) |
|---------|---------------------------|
| 2 | 2137 |
| 10 | 686 |
| 20 | 360 |
| 30 | 235 |
| 60 | 108 |

壁用 [標識区分：S200級・S100級・S50級]



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-022号)

避難口誘導標識

材質：高輝度蓄光樹脂層 + アルミ基材
サイズ：150×150㎜ 厚み 4.2㎜

通路誘導標識

材質：高輝度蓄光樹脂層 + アルミ基材
サイズ：120×120㎜ 厚み 4.2㎜

残光輝度性能

標識区分：S200級・S100級・S50級
励起：D65常用光源200Lx×20分

| 経過時間(分) | 残光輝度(mcd/m ²) |
|---------|---------------------------|
| 2 | 2600 |
| 10 | 855 |
| 20 | 459 |
| 30 | 308 |
| 60 | 140 |



UEX-150



UPW-120-L



UPW-120-R



UPW-120-LR

床用・壁用 [標識区分：A200級・A100級・A50級]

高輝度蓄光標識陶板「セライト」
セラミック製で唯一のA級認定品
「セライト」は床面、壁面どちらでも
設置可能です。



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-011号)



(通路右矢印)
サイズ：120×120×4t
GP1212RA



(通路左矢印)
サイズ：120×120×4t
GP1212LA



(通路両矢印)
サイズ：150×150×4t
GP1515BA



(避難口左人)
サイズ：150×150×4t
GP1515LN



(避難口左人)
サイズ：150×150×12t
G1515LN



(避難口左人)
サイズ：200×200×12t
G2020LN



(通路左矢印)
サイズ：295×105×12t
G2910LA



(通路両矢印)
サイズ：295×105×12t
G2910BA



(通路右矢印)
サイズ：295×105×12t
G2910RA

多くの実績と高い信頼性



残光輝度性能

標識区分：A200級・A100級・A50級
励起：D65常用光源200Lx×20分

| 経過時間(分) | 残光輝度(mcd/m ²) |
|---------|---------------------------|
| 5 | 951 |
| 10 | 553 |
| 20 | 289 |
| 30 | 190 |
| 60 | 86 |